



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krakowie**

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie - Luborzycy
Luborzycza 97
32-010 Luborzycza**

Nasz Znak:
HK-PZ-431-595/2018

Data:
3 sierpnia 2018 r.

D E C Y Z J A NR 241 / 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie działając na podstawie art. 2 pkt. 18, art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018 poz.1152), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1) i § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze treść otrzymanych w dniu 3 sierpnia 2018 r. sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, po wydanej decyzji administracyjnej z dnia 6 lipca 2018 r. znak: HK-PZ-431-595/2018 stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Sadowie

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym
Sadowie w związku ze spełnieniem wymagań określonych w załączniku 2 część A
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
www.pssekraow.pl e-mail: psse@pssekraow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekraow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 4 lipca 2018 r. zostały pobrane próby wody do badań laboratoryjnych, w kierunku oznaczeń mikrobiologicznych (bakterie grupy Coli, Escherichia Coli i enterokoków) w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach, WC dla personelu- kran.

Badania wody zostały przeprowadzone w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76, akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AB 601). Diagnostyka laboratoryjna wody wykazała, zgodnie ze sprawozdaniem cząstkowym z badań nr LW/2414-1/NS/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. skażenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy Coli w ilości **2 j.t.k.** w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k.). Obecności bakterii Escherichia Coli, Enterokoków analizy laboratoryjne nie wykazały (otrzymana wartość wynosi 0 j.t.k. w 100 ml wody).

W dniu 6 lipca 2018 r., w związku z ww. przekroczeniem mikrobiologicznym tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję administracyjną znak: HK-PZ-431-595/2018 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Sadowie.

W decyzji tej tut. Inspektor Sanitarny nakazał zarządzającemu wodociągiem tj.: Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie -Luborzycy podjąć działania zmierzające do poprawy jakości wody celem doprowadzenia wody do właściwej jakości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; skutecznie powiadomić mieszkańców miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc korzystających z wody podawanej z wodociągu publicznego Sadowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności do spożycia poprzez wywieszenie informacji w formie komunikatu o treści *„Woda dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, splukiwania toalet oraz innych celów domowych.”* a o podjętych działaniach w tym zakresie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz przedstawić tut. Inspektorowi Sanitarnemu wyniki z kontrolnych badań wody w zakresie parametrów grupy A z uwzględnieniem badań w kierunku enterokoków.

W dniu 11 lipca 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie -Luborzycy do badań laboratoryjnych, w kierunku oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych zostały pobrane próby wody z punktów: Ośrodek Zdrowia w Łuczycach, Remiza Goszcza, Drukarnia Łuczyce.

Badania wody zostały przeprowadzone w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AB 213). W świetle dokonanych analiz, zgodnie ze sprawozdaniami z badań z dnia 19 lipca 2018 r., nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów grupy A z uwzględnieniem badań w kierunku enterokoków.

W związku z powyższym w dniu 3 sierpnia 2018 r. tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję administracyjną znak: HK-PZ-431-595/2018 stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego Sadowie.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia m.in. podstawowe wymagania określone w części A załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

Działając na podstawie powołanych we wstępie przepisów oraz ustalonego stanu faktycznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk
Dokument podpisany elektronicznie

Pouczenie:

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z siedzibą w Krakowie ul. Prądnicka 76 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W korespondencji należy powoływać się na numer niniejszej decyzji.

wyk: M. Palusińska 12/644 91 33 wew. 113

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik -KOMUNIKAT nr 2 (e-PUAP)
2. Pan mgr inż. Marek Jamborski - Wójt Gminy Luborzyca Kocmyrzów; Luborzyca 97 ; 32-010 Luborzyca (e-PUAP)
3. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (ePUAP) + kryzys@wsse.krakow.pl
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (e-mail: pczk@powiat.krakow.pl)
5. Oddział HŻŻPUiK, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
6. aa (HK)